



КНМ 37220041000100479431 от 25.01.2022

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевокомрайонах
районах

155412, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Гагарина, д. 40
тел/факс 8 (49333) 2-13-75, 2-12-98

**Предписание № 18
об устранении выявленных нарушений**

« 21 » февраля 2022г

10.00 часов

ТО Управления Роспотребнадзора г.
Кинешме, Кинешемском,
Заволжском, Пучежском и
Юрьевокомрайонах

(место выдачи)

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора Горбова Татьяна
Николаевна

(Должность Ф.И.О.)

рассмотрев материалы акта выборочного планового контроля № 18 от

« 10-21 » февраля 2022 г. в предприятии (у индивидуального предпринимателя)

наименование предприятия, (сведения о гос. регистрации, место жительства)

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КОЛШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОГРН ИНН

Юридический адрес: 155432, Ивановская обл., Заволжский район, с. Колшево, ул.
Школьная, д. 14

**Фактический адрес, по которому осуществляется образовательная
деятельность:** 155432, Ивановская область, Заволжский район, с. Колшево, ул. Школьная, д.
14

Заместитель директора Смирнова Ольга Валентиновна

Установил, что на указанном Предприятии (ИП) допущены нарушения:

- ст. 28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.8 – Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется.
- п. 2.7.4 - При обследовании технического состояния систем вентиляции не осуществлялись инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
- п. 2.5.3 - Плиточная отделка пола интерната с дефектами пол 2 этажа.
- п. 2.5.2 – Стены и потолок в игровой комнате интерната с дефектами.

Нормы законодательства, которые нарушены:

- Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28 ч.1.
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.8,2.7.4,2.5.3,2.5.2.

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 2 1) ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Требования, подлежащие выполнению:

1. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
3. При обследовании технического состояния систем вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
4. Восстановить плиточную отделку пола в интернате на 1 этаже.

Срок исполнения предписания: 01.09.2022 года

1. Отремонтировать игровую комнату в интернате.

Срок исполнения предписания: 21.02.2023 года

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевоцком районах по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Гагарина, д. 40 02.09.2022 г., 22.02.2023 г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» по Ивановской области, в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевоцком районах: протокол испытаний искусственной освещенности.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Главный специалист-эксперт

ТОУ Роспотребнадзора

(должность)

(подпись)


(Ф.И.О.)

Горбова Т.Н.

Расписка в получении Предписания

Предписание № 18 от 21 февраля 2022г. получил «21» февраля 2022 г.

Подпись представителя предприятия: зам. директора Смирнова Ольга Валентиновна _____



Невыполнение в срок законного предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.