



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области
(наименование территориального органа МЧС России)

153009, г. Иваново, ул. Диановых, д.8-а. телефон доверия: 8(4932) 29-99-99
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинешма, Кинешемского и
Заволжского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д.4.
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«13» октября 2021г.

г. Кинешма

место составления представления (город, район)

Я, государственный инспектор г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов по пожарному надзору Абгарян Г.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении №163, которое 29 сентября 2021г., возбудил в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ государственный инспектор г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов по пожарному надзору Абгарян Г.Г. в отношении Ио. директора МКОУ КОЛШЕВСКАЯ ООШ Румянцевой Н.Б.

УСТАНОВИЛ:

29 сентября 2021 по результатам проведения плановой выездной проверки объекта защиты (здания пришкольного интерната), расположенного по адресу: с.Колшево, ул. Школьная д.20, где свою деятельность осуществляет МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, установлено, что 29 сентября 2021 в 10 - 00 должностное лицо (Ио. директора МКОУ КОЛШЕВСКАЯ ООШ Румянцева Н.Б.) допустило нарушение (несоблюдение) обязательных требований пожарной безопасности, содержащихся в: Федеральном законе от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, Нормах пожарной безопасности НПБ 110-03, утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315,

а именно:

- 1. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.42, п.43, п.48, п.50; п. 54; п.60);
- 2. Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.17. пп.(б));
- 3. У огнетушителя № 18 расположенного на объекте защиты отсутствует специальная подставка из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывания.(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 409);
- 4. На объекте защиты в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 10);
- 5. Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана и не утверждена в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил .(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, п.393, п.393, п.394,);
- 6. Помещения здания жилого корпуса, а именно помещения комнаты №4, №5 и №2 отнесенного по классу функциональной пожарной опасности к Ф 1.1 наряду с автоматическими установками пожарной сигнализации не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.(статья 4, 5, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; примечание 1 к таблице А.1 СП 5.13130.2009; примечание к пункту 6.1 таблицы 1 Приложения к Нормам пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03));

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ вношу в адрес лица, совершившего административное правонарушение представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и

ПРЕДЛАГАЮ:

- 1) Изучить требования пожарной безопасности, изложенные в статьях Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и пунктах Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
- 2) Организовать дальнейшую деятельность в соответствии с вышеуказанными требованиями и принять меры к устранению нарушений обязательных требований и их дальнейшему недопущению.

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес (155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д.4) о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Настоящее представление может быть обжаловано в порядке, установленном для обжалования ненормативных правовых актов, а именно:

- в Арбитражный суд Ивановской области в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обжалованию ненормативных правовых актов;


- - постоянное судебное присутствие в г. Заволжск Ивановской области) в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Одновременно сообщаю, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), таких сведе-

ний (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г. Кинешма,
Кинешемского и Заволжского районов
по пожарному надзору



Абгарян Г.Г.

Представление получил «13» 10 2021 г. Румянцева Наталья Борисова
(фамилия, подпись)

Представление направлено в адрес: _____